



B



Oprawa typu FIBRA LED 43 W IP66 nr kat. PX2040478 prod. Plexiform szt 8

- Uwaga!
- 1. Oprawy montować do korytka RGS60-10 pod stropem
  - 2. Obwody prowadzić w korytku , odgałęzienia do opraw wyprowadzać z puszek
  - 3. Obwód do nagrzewnicy w rurce PCV na ścianie
  - 4. Stosować osprzęt szczelny

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA			
inż. Ireneusz Jankowski Kalisz ul. Czeszkowska 7 / 26			
PROJEKTANT	inż. Ireneusz Jankowski	BN-10.9/58//83	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowski		Podpis
SPRAWDZIŁ	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	Podpis
OBIEKT :	Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego		
ADRES :	KALISZ ul. Wrocławska 30-38		
INWESTOR :	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o ul. Wrocławska 30-38 Kalisz.		
Tytuł rysunku : Instalacje - antresola		SKALA 1 : 100	BRANŻA : Elektryczna
		DATA : 01.2018	Faza <b>PB</b> nr.rys. <b>E/8</b>