


$$P_i = 11,0 \text{ kW}, K_z = 1 \cos \varphi = 0,8$$

$$P_s = 11,0 \text{ kW}, I_s = 19,9 \text{ A}$$


Kaseta
w skrzynce o IP 54

1. Tablicę zmontować w skrzynkach systemu INS produkcji ABB
2. Układ instalacji TN-S

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA inż. Ireneusz Jankowski Kalisz ul. Czaszkowska 7 / 26				
PROJEKTANT	inż. Ireneusz Jankowski	BN-10.9/58//83	Podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowski		Podpis	
SPRAWDZIŁ	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	Podpis	
OBIEKT :	Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego			
ADRES :	KALISZ ul. Wrocławska 30-38			
INWESTOR :	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. ul. Wrocławska 30-38 Kalisz.			
TUTUŁ RYSUNKU : Rozdzielnia RG-2, magazyn 1		SKALA	BRANŻA : Elektryczna	
		DATA : 01.2018	Faza PB	nr.rys. E/3