



**UWAGI !**

- 1. Akcesoria i osprzęt firmy ELKO bis.
- 2. Uziom pozostaje bez zmiany.
- 3. Przewody odprowadzające i złącza kontrolne wymienić na nowe.
- 4. Zwody poziome montować na typowych niskich uchwytych nr kat. 30.02.
- 5. Wykonać pomiary oporności uziomu.

TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA			
inż. Ireneusz Jankowski, Kalisz, ul. Czeszkowska 7 / 26			
PROJEKTANT	inż. Ireneusz Jankowski	BN-10.9/58/83	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowski		Podpis
SPRAWDZIŁ	Andrzej Stanecki	UAN-8386/23/89	Podpis
OBIEKT :	Adaptacja budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego		
ADRES :	KALISZ, ul. Wrocławska 30-38		
INWESTOR :	Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. ul. Wrocławska 30-38 Kalisz.		
Tytuł rysunku :		Skala :	
Instalacja odgromowa - zwody		1 : 100	
		Data :	
		01.2018	
		Branża :	
		Elektryczna	
		Faza	
		PB	
		nr.rys.	
		E/11	